

Gmina Ciechanowiec
ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec

RI.271.2.2021

WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn. *„Budowa drogi gminnej wraz ze ściekami rowerowymi ul. Podlaska w Ciechanowcu”*.

Zamawiający, działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zmianami), w związku z zapytaniami dotyczącymi postanowień SWZ dla ww. postępowania, po dokonaniu analizy przesłanych zapytań, przedstawia ich treść i udziela odpowiedzi:

Pytanie 1.

W związku z tym, iż projekt architektoniczno-budowlany branży sanitarnej wskazuje, iż: "Jako armatura wodociągowa należy zastosować zasuw kołnierzowa klinowa z eliwa sferoidalnego z trzpieniem teleskopowym i skrzynek ulicznych lub system armatury z kołkami z PE (np. firmy AVK, Hawle lub podobnej klasy producenta)" prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści wbudowanie armatury firmy JAFAR jako podobnej klasy producenta?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza wbudowanie przedmiotowej armatury niezależnie od producenta jednak o parametrach nie gorszych niż te jakie zostały określone i opisane w dokumentacji projektowej i SST.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści zamianę rur PCV fi 500 na kanalizacji deszczowej na rury PP fi 500 SN8?

Odpowiedź :

Zamawiający dopuszcza zamianę rur PCV fi 500 na kanalizacji deszczowej na rury PP fi 500 SN8.

Pytanie 3.

Czy przy budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej Zamawiający przewiduje wymianę gruntu, jeżeli tak prosimy o doprecyzowanie ilości mas ziemnych przewidzianych do wywiezienia i utylizacji oraz ilości gruntu kat. I-II tj. piasku, który należy dowieźć na zasypkę.

Odpowiedź :

Zamawiający nie przewiduje wymiany gruntu podczas budowy sieci sanitarnych.

Z up. Burmistrza

**mgr Anna Czapkowska
Sekretarz**