

Ciechanowiec, dn. 29.10.2021 r.

Gmina Ciechanowiec
ul. Mickiewicza 1
18-230 Ciechanowiec
RI.271.28.2021

WYKONAWCY

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn. „Dostawa wraz z montażem opraw i urządzeń oświetlenia ulicznego w mieście Ciechanowiec”.*

Zamawiający, działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), w związku z zapytaniem dotyczącym postanowień SWZ dla ww. postępowania, po dokonaniu analizy przesłanych zapytań, przedstawia ich treść i udziela odpowiedzi:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający przewiduje montaż urządzeń tzw. softstart do ograniczenia prądu rozruchu opraw LED, aby po modernizacji móc zmniejszyć moce umowne (zab. przedlicznikowe)?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie przewiduje montażu urządzeń tzw. softstart do ograniczenia prądu rozruchu opraw LED.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający aby uchronić się przed opłatami za moc bierną pojemnościową wymaga od Wykonawcy dobór a następnie montaż kompresorów mocy?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie stawia Wykonawcy ww. wymogu.

Pytanie 3.

Zamawiający w SIWZ zamieszcza opis wymagań w zakresie opraw LED, które mają być zastosowane do wykonania inwestycji. W pkt. 1 ppkt. c, Zamawiający określa:

„oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE lub ENEC lub inne ogólnoeuropejskie oznakowanie potwierdzające zgodność produktu z europejską normą EN dotyczącą bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego, oraz świadczące o stosowanym w produkcji systemie zarządzania jakością”

Zgodnie z przedmiotowym zapisem zastosowane mogą zostać oprawy posiadające jedynie deklarację zgodności CE. Deklaracja zgodności CE oznacza, że producent deklaruje spełnienie norm, umożliwiających sprzedaż produktu na rynku europejskim. Deklaracja taka nie jest w żaden sposób weryfikowana, a produkty nie muszą być badane. Nie musi występować żaden system zarządzania jakością. Deklaracja taka w ocenie Wykonawcy w żaden sposób nie jest równoważna z certyfikatem ENEC czy innym certyfikatem będącym równoważnym dla certyfikatu ENEC. Warto zaznaczyć, że podstawową różnicą jest podmiot wydający rzeczony dokumenty. Certyfikaty, nadawane są przez zewnętrzne akredytowane jednostki badawcze, po przebadaniu certyfikowanych produktów i rzetelnym potwierdzeniu deklarowanych przez producentów zgodności. Certyfikat ENEC i równoważne są ogólnodostępne dla producentów i gwarantują, że produkt spełnia rygorystyczne normy jakości, a także że u producenta stosowany jest system zarządzania produkcją gwarantujący powtarzalność produktu.

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z wnioskiem o zmianę przedmiotowego zapisu na:

„oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE oraz ENEC lub inny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający deklarowane zgodności z zachowaniem norm powtarzalności Typem 5 wg ISO/IEC 17067”

Pozostawienie zapisu w formie obecnej umożliwi zastosowanie przez Wykonawców opraw bardzo niskiej jakości, co w efekcie może przełożyć się na niską trwałość inwestycji, oraz niewłaściwy poziom oświetlenia dróg, co może stanowić zagrożenie

dla ruchu drogowego.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Burmistrz

Eugeniusz Święcki