

l.dz. 396/2021

Białystok, dn. 09.12.2021 r.

**Gmina Ciechanowiec****Ul. Mickiewicza 1****18-230 Ciechanowiec**

*Dotyczy: postępowania przetargowego SG.271.10.2021 „Remont budynku oświatowego ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby utworzenia Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Kocach Schabach wraz z zagospodarowaniem terenu”*

Firma SATO Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

1. Jakiej pojemności ma być zbiornik cwu oraz jakiej konstrukcji – według schematu powinien być z 1 wężownicą i grzałką elektryczną natomiast według rys. nr 3 z dwoma wężownicami bez grzałki elektrycznej?  
**Z dwoma wężownicami bez grzałki elektrycznej o pojemności 500l**
2. Czy Inwestor zgodzi się na zamianę jednej pompy na dwie w układzie kaskadowym?  
**Nie**
3. Czy należy zawrzeć w ofercie montaż uchwytów dla niepełnosprawnych w łazienkach, jeżeli tak to proszę o podanie rodzaju i ilości oraz uzupełnienie przedmiarów.  
**Montaż pochwyty w łazienkach znajduje się w przedmiarze kosztorysu sanitarnego poz. 27. Proszę przyjąć następujące ilości i parametry uchwytów:**  
**Przewidzieć pochwyty ze stali nierdzewnej**  
**- po jednym uchylnym przy sedesach w każdej łazience (4 szt) o średnicy 32 mm i długości 60 cm, lecz nie mniej niż 15 cm ponad przednią krawędź miski sedesowej. Nośność 120 kg.**  
**- po jednym przy sedesie na ścianie - uchwyt prosty dł. 40 cm ze stali nierdzewnej śr. 32 mm z maskownicą.**  
**- przy umywalkach na ścianie (pom. 1.14. 1.16. 1.17) - uchwyt prosty dł. 40 cm ze stali nierdzewnej śr. 32 mm z maskownicą. W łazience 1.18 uchwyt uchylny, o średnicy 32 mm i długości 60 cm,**  
**- w natryskach uchwyt ze stali nierdzewnej, o średnicy 32 mm, kątowy, narożny 70x70 cm,**
4. Czy w pomieszczeniach 18 i 20 nie wymieniamy posadzki, nie ma tych pomieszczeń w przedmiarach?  
**W pomieszczeniach 18 i 20 będą wymieniane posadzki. Proszę o uwzględnienie tych pomieszczeń w wycenie, jednocześnie proszę o wyłączenie z wyceny odbudowy**

posadzek po wykonanych pracach ogrzewania podłogowego z kosztorysy sanitarnego poz. 69 i 70.

5. Proszę o podanie współczynnika przewodzenia ciepła dla styropianu podłogowego i wełny mineralnej zaprojektowanej na stropie poddasza.

Do ocieplenia posadzek, przyjąć styropian z polistyrenu ekspandowanego EPS100 o współczynnika przewodzenia ciepła  $\lambda$ , przynajmniej 0,040 W/(m·K).

Na strop przyjąć wełną mineralną do izolacji dachów płaskich o współczynnika przewodzenia ciepła 0,038 W/(m·K) i gęstości pozornej przynajmniej 100 kg/m<sup>3</sup>.

Z poważaniem